

Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
Установа аткызы здарбай
«Магілёўскі зональны
цэнтр гігіёны і эпідэміялогіі»



Міністэрства здравоохранения
Рэспублікі Беларусь
Учреждение здравоохранения
«Могилевский зональный
центр гигиены и эпидемиологии»

вул. Лазарэнка, 68, 212022, г. Могилев
тэл./факс: (0222) 62 74 68 (прыватны)

е-mail: mzepp@zgsr.by

бюджэт.рф: BY71B.BB504079018574010101

пазабежд.рф: В 398.09.962017/90310574010101

УНІТ: 78931105740101 АПТУ: 23301300767000

УДК: 616.892.4.01 ОКТО: 293013087000

Удзиржак ААТ «Белгазбанк» №: BL888512

ул. Лазарэнка, 68, 212022, г. Могилев
тэл./факс: (0222) 62 74 68 (грышчаны)

е-mail: mzepp@zgsr.by

бюджэт.рф: BY71B.BB504079018574010101

пазабежд.рф: В 398.09.962017/90310574010101

УНІТ: 78931105740101 АПТУ: 23301300767000

УДК: 616.892.4.01 ОКТО: 293013087000

Удзиржак ААТ «Белгазбанк» №: BL888512

На №

нр.

На сообщение в рубрике «Задайте свой вопрос здесь»

УЗ «Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии» разъясняет, что в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства в детских дошкольных учреждениях (далее – ДДУ) оптимальная температура воздуха в помещениях нормируется только для холодного периода года и составляет +19 - + 21 град. С в спальных помещениях. Возможность применения систем кондиционирования воздуха в ДДУ санитарными нормами не оговаривается.

К компенсирующим мероприятиям, направленным на снижение температуры воздуха в помещениях, следует отнести соблюдение режима проветривания помещений, в т.ч. сквозного, влажной уборки, использование солнцезащитных устройств на оконных проемах.

И.о. главного государственного санитарного врача
г. Могилева и Могилевского района

Р.В. Овраменко