
**О выявленных 02-03.05.2023г. нарушениях
санитарного содержания и благоустройства
артскважин сельскохозяйственных
предприятий Могилевского района**

В период 02-03.05.2023г. специалистами отделения коммунальной гигиены УЗ «Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии» проведено обследование санитарного состояния и благоустройства артскважин сельскохозяйственных предприятий. Обследовано 14 объектов, нарушения выявлены на 13 - 92,85%.

Нарушения в части отсутствия, ограждения первого пояса ЗСО артскважин выявлены: Аг.Полыковичи, д.Калиновая, аг.Мосток ОАО «Полыковичи»; д.Толпечицы, д.Браково ЗАО «Агрокомбинат «Заря».

Нарушения в части необходимости проведения ремонта ограждения первого пояса ЗСО артскважин выявлены: Артскважины д.Салтановка (МТФ), д.Салтановка (в поле), аг.Дашковка (МТФ) ОАО «Экспериментальная база «Дашковка»; д.Бруски (МТФ), д.Севостьяновичи (МТФ), д.Дубинка, д.Михалево (около административного здания) ОАО «Тишовка»; аг.Речки (убойный цех), д.Новоселки (2 артскважины), д.Хатки (за комбикормовым заводом) «Агрокомбинат «Заря».

Нарушения в части неудовлетворительного состояния водонапорных башен выявлены: Салтановка (около МТФ) ОАО «Экспериментальная база «Дашковка»; д.Севостьяновичи ОАО «Тишовка»; аг.Полыковичи, д.Калиновая ОАО «Полыковичи», д.Ильинка СДП «Авангард» РУП «Могилевское отделение Белорусской железной дороги», д.Браково ЗАО «Агрокомбинат «Заря»

Нарушения в части неудовлетворительного состояния павильонов артскважин (необходимость проведения ремонта помещений, в т.ч. кровли) выявлены: Аг.Полыковичи ОАО «Полыковичи».

МОГИЛЕВСКИЙ РАЙОН, ОАО «ПОЛЫКОВИЧИ», АГ.МОСТОК (ЧАСТИЧНОЕ ОТСУТСТВИЕ
ОГРАЖДЕНИЯ 1 ПОЯСА ЗСО СКВАЖИНЫ)



МОГИЛЕВСКИЙ РАЙОН, ОАО «ПОЛЫКОВИЧИ», АГ.ПОЛЫКОВИЧИ (ЧАСТИЧНОЕ ОТСУТСТВИЕ
ОГРАЖДЕНИЯ 1 ПОЯСА ЗСО СКВАЖИНЫ)



МОГИЛЕВСКИЙ РАЙОН, ОАО «ПОЛЫКОВИЧИ» АГ.ПОЛЫКОВИЧИ, ТРЕБУЕТСЯ ПОКРАСКА
ВОДОНАПОРНОЙ БАШНИ



МОГИЛЕВСКИЙ РАЙОН, ОАО «ПОЛЫКОВИЧИ» Д. КАЛИНОВАЯ, ТРЕБУЕТСЯ ПОКРАСКА
ВОДОНАПОРНОЙ БАШНИ



МОГИЛЕВСКИЙ РАЙОН, ОАО «ПОЛЬКОВИЧИ» Д.КАЛИНОВАЯ, ЧАСТИЧНО ОТСУТСТВУЕТ
ОГРАЖДЕНИЕ 1 ПОЯСА ЗСО СКВАЖИНЫ



МОГИЛЕВСКИЙ РАЙОН, ЗАО «АГРОКОМБИНАТ «ЗАРЯ» Д.НОВОСЕЛКИ , ЧАСТИЧНО ОТСУТСТВУЕТ
ОГРАЖДЕНИЕ 1 ПОЯСА ЗСО СКВАЖИНЫ



МОГИЛЕВСКИЙ РАЙОН, ЗАО «АГРОКОМБИНАТ «ЗАРЯ» Д.НОВОСЕЛКИ, ЧАСТИЧНО ОТСУТСТВУЕТ
ОГРАЖДЕНИЕ 1 ПОЯСА ЗСО СКВАЖИНЫ



МОГИЛЕВСКИЙ РАЙОН, ЗАО «АГРОКОМБИНАТ «ЗАРЯ» Д.ХАТКИ, (ЗА КОМБИКОРМОВЫМ ЗАВОДОМ) ЧАСТИЧНО ОТСУТСТВУЕТ ОГРАЖДЕНИЕ 1 ПОЯСА ЗСО СКВАЖИНЫ



МОГИЛЕВСКИЙ РАЙОН, ЗАО «АГРОКОМБИНАТ «ЗАРЯ» Д.РЕЧКИ (УБОЙНЫЙ ЦЕХ) НАЛИЧИЕ
ИНВАЗИВНЫХ РАСТЕНИЙ В ГРАНИЦАХ 1 ПОЯСА ЗСО СКВАЖИНЫ, ЧАСТИЧНО ОТСУТСТВУЕТ
ОГРАЖДЕНИЕ 1 ПОЯСА ЗСО СКВАЖИНЫ



МОГИЛЕВСКИЙ РАЙОН, ЗАО «АГРОКОМБИНАТ «ЗАРЯ» Д.ТОЛПЕЧИЦЫ, ОТСУТСТВУЕТ
ОГРАЖДЕНИЕ 1 ПОЯСА ЗСО СКВАЖИНЫ



МОГИЛЕВСКИЙ РАЙОН, ЗАО «АГРОКОМБИНАТ «ЗАРЯ» Д.БРАКОВО, ЧАСТИЧНО ОТСУТСТВУЕТ
ОГРАЖДЕНИЕ 1 ПОЯСА ЗСО СКВАЖИНЫ, ТРЕБУЕТСЯ ПОКРАСКА ВОДОНАПОРНОЙ БАШНИ



МОГИЛЕВСКИЙ РАЙОН, СДП «АВАНГАРД», Д.ИЛЬИНКА, ТРЕБУЕТСЯ ПОКРАСКА
ВОДОНАПОРНОЙ БАШНИ, ЧАСТИЧНО ОТСУТСТВУЕТ ОГРАЖДЕНИЕ 1 ПОЯСА ЗСО
СКВАЖИНЫ



МОГИЛЕВСКИЙ РАЙОН, Д.САЛТАНОВКА (ОКОЛО МТФ)
ОАО «ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ БАЗА «ДАШКОВКА» , ТРЕБУЕТСЯ ПОКРАСКА ВОДОНАПОРНОЙ
БАШНИ, РЕМОНТ ОГРАЖДЕНИЯ 1 ПОЯСА ЗСО СКВАЖИНЫ



МОГИЛЕВСКИЙ РАЙОН, АГ.ДАШКОВКА

ОАО «ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ БАЗА «ДАШКОВКА», ТРЕБУЕТСЯ РЕМОНТ ОГРАЖДЕНИЯ 1 ПОЯСА
ЗСО СКВАЖИНЫ



МОГИЛЕВСКИЙ РАЙОН, АГ.ДАШКОВКА

ОАО «ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ БАЗА «ДАШКОВКА» ТРЕБУЕТСЯ РЕМОНТ ОГРАЖДЕНИЯ 1 ПОЯСА ЗСО
СКВАЖИНЫ



МОГИЛЕВСКИЙ РАЙОН, АГ.ДАШКОВКА

ОАО «ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ БАЗА «ДАШКОВКА» ТРЕБУЕТСЯ РЕМОНТ ОГРАЖДЕНИЯ 1 ПОЯСА
ЗСО СКВАЖИНЫ



МОГИЛЕВСКИЙ РАЙОН, ОАО «ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ БАЗА «ДАШКОВКА» Д.САЛТАНОВКА (В ПОЛЕ) ТРЕБУЕТСЯ РЕМОНТ ОГРАЖДЕНИЯ 1 ПОЯСА ЗСО СКВАЖИНЫ



МОГИЛЕВСКИЙ РАЙОН, ОАО «ТИШОВКА» Д.СЕВОСТЬЯНОВИЧИ, ОКОЛО МТФ, ТРЕБУЕТСЯ РЕМОНТ
ОГРАЖДЕНИЯ 1 ПОЯСА ЗСО, ПОКРАСКА ВОДОНАПОРНОЙ БАШНИ.



МОГИЛЕВСКИЙ РАЙОН, ОАО «ТИШОВКА» Д.СЕВОСТЬЯНОВИЧИ, ОКОЛО МТФ, ТРЕБУЕТСЯ РЕМОНТ
ОГРАЖДЕНИЯ 1 ПОЯСА ЗСО, ПОКРАСКА ВОДОНАПОРНОЙ БАШНИ.



МОГИЛЕВСКИЙ РАЙОН, ОАО «ТИШОВКА» Д.ДУБИНКА, ТРЕБУЕТСЯ РЕМОНТ 1 ПОЯСА ЗСО
СКВАЖИНЫ



МОГИЛЕВСКИЙ РАЙОН, ОАО «ТИШОВКА» Д.СЕВОСТЬЯНОВИЧИ, ТРЕБУЕТСЯ РЕМОНТ
ОГРАЖДЕНИЯ 1 ПОЯСА ЗСО



По всем фактам выявленных нарушений в адрес руководителей предприятий, допустивших нарушения, направлены служебные письма об устранении нарушений.

Работа специалистов санитарно-эпидемиологической службы по данному направлению продолжается.

Заведующая отделением коммунальной гигиены

О.Э.Воронова