

Безопасные условия труда при работе в холод

На рабочих местах в холодный период года установлены следующие допустимые значения температуры воздуха:

- при работе с незначительным физическим напряжением (офисы, сфер управления, швейное производство) - допустимый норматив 20-25°C;
- при работе с некоторым физическим усилием (предприятия связи, мастера, контролеры) – 19-24°C;
- при работе с постоянной ходьбой и перемещением небольших предметов (механосборочные, прядильно-ткацкие цеха) – 17-23°C;
- при работе с умеренным физическим напряжением (предприятия металлообрабатывающей промышленности) – 15-22°C;
- при выполнении тяжелых работ, связанных с постоянным физическим усилием, переноской тяжести (кузнечные, литейные цеха) – 13-21°C.

Вышеперечисленные нормативы установлены:

- Санитарными нормами и правилами «Требования к микроклимату рабочих мест в производственных и офисных помещениях», утв. постановлением Министерства здраво- охранения Республики Беларусь № 33 от 30.04.2013;
- Гигиеническим нормативом «Микроклиматические показатели безопасности и безвредности на рабочих местах», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 37 от 25.01.2021.